



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020926/FNOC/COL/2025/2533
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 23, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : SAGAR PUBLIC SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : SAGAR PUBLIC SCHOOL PIPELNER, GANDHI NAGAR WARD NO.-1, ZONE NO. 1 BHOPAL 462036
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 3369 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : SAGAR PUBLIC SCHOOL PIPELNER, GANDHI NAGAR WARD NO-1, ZONE NO-1 BHOPAL NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100020926 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

SAGAR PUBLIC SCHOOL
PIPELNER, GANDHI NAGAR WARD NO.-1,
ZONE NO. 1 BHOPAL 462036

विषय:- SAGAR PUBLIC SCHOOL PIPELNER, GANDHI NAGAR WARD NO-1, ZONE NO-1
BHOPAL Educational Building भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय करने के संबंध में।




Principal
Sagar Public School
Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.)



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020926/FNOC/COL/2025/2533
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 23, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : SAGAR PUBLIC SCHOOL

विषयांतर्गत SAGAR PUBLIC SCHOOL PIPELNER, GANDHI NAGAR WARD NO-1, ZONE NO-1 BHOPAL Educational Building भवन के 5098.29 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल एवं 12 मीटर उंचे भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्राप्त हुआ आवेदन के साथ पूर्व में जारी Fire Plan Approval की छायाप्रति व वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

1. SAGAR PUBLIC SCHOOL PIPELNER, GANDHI NAGAR WARD NO-1, ZONE NO-1 BHOPAL Educational Building भवन को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2025 द्वारा Fire Plan Approval प्रमाण पत्र जारी किया गया था।
2. कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल के द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में लिखित सभी शर्तों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
3. बहुमंजिला भवन के लिए निर्धारित 53 बिन्दुओं के प्रपत्र पर आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर से जानकारी ली गई।




Principal
Sagar Public School
Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.)



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020926/FNOC/COL/2025/2533

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 23, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : SAGAR PUBLIC SCHOOL

4. भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकारी द्वारा भवन/संस्था के Staff की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित करा कर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04, फायर सेफ्टी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।
5. आवेदक को कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एन ओ सी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
7. विद्युत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिये एवं वायरिंग की स्थिति को समय-समय पर चेक किया जाना अनिवार्य होगा।
8. SAGAR PUBLIC SCHOOL PIPLNER, GANDHI NAGAR WARD NO-1, ZONE NO-1 BHOPAL Educational Building भवन को प्रदाय की जा रही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी आदेश दिनांक से तीन वर्ष (3 वर्ष) की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के 02 माह पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के दिनांक से 02 माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।




Principal
Sagar Public School
Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.)



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020926/FNOC/COL/2025/2533

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 23, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : SAGAR PUBLIC SCHOOL

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

Additional Commissioner (Fire)

Municipal Corporation
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

[Signature]

Principal
Sagar Public School
Gandhi Nagar, Bhopal (M P)

